

Утверждаю:

Директор

ГБОУ «Новоселовская школа

Старобешевскрго м.о.»

С.И.Сушков

АКТ



«05» августа 2024 года

с.Новосёловка

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Председатель комиссии: Стовпяга Н.В. – заместитель директора

Члены комиссии:

Чайка Г.В. – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту школьных помещений,

Плотникова М.Н. - председатель профкома,

Сушков В.И. - учитель, председатель комиссии по охране труда

произвели осмотр - проверку готовности отопительной системы школы к работе в осеннее - зимний период 2024 - 2025 учебного года:

- система опрессована и заполнена водой (давление воды 2,5 атм.);


- течи не обнаружено;

- произведена замена 3 кранов Маевского

и составили настоящий акт о том, что отопительная система школы к приему теплоносителей в осенне - зимний период 2024 - 2025 учебного года готова.

Председатель комиссии:  Н.В. Стовпяга

Члены комиссии:  Г.В. Чайка

 М.Н. Плотникова

 В.И. Сушков